

POSADZKI:
1. NA GRUNCIE (G)
2. ZEWNĘTRZNE (Z)
3. WEWNĘTRZNE (W)

POSADZKI NA GRUNCIE

PG1
- 2,0cm GRES
- 4,0cm KLEJ CEMENTOWY WZMOCNIONA SIATKĄ
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B=10
- 20,0cm PODŁOŻE STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG2
- 1,0cm WYKŁADZINA ŻYWICZNA
- 3,0cm MASA SAMOPOZIOMUJĄCA
- 4,0cm KLEJ CEMENTOWY WZMOCNIONA SIATKĄ
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B=10
- 20,0cm PODŁOŻE STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG3
- 1,0cm WYKŁADZINA PCV
- 3,0cm MASTYKA SAMOPOZIOMUJĄCA
- 4,0cm KLEJ CEMENTOWY WZMOCNIONA SIATKĄ
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B=10
- 20,0cm PODŁOŻE STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG4
- 0,2cm FOLIA EPOKSYDOWA
- 4,0cm POSADZKA BETONOWA
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B=10
- 20,0cm PODŁOŻE STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG5
- 2,0cm MASTYKI ŻYWICZNE
- 1,0cm SIATKA FI=MIDMA
- 30,0cm STROP ŻELBETOWY
- 2,0cm GYTTANIT
- 6,0cm PODŁOGA PODNIESIONA
- PŁYTY PREFABRYKOWANYCH
- 5,4cm PIANKI TECHN.
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 4,0cm STROP ŻELBETOWY
- 0,2cm MASA TERMOIZOLACYJNA POD FUND.DO POZ. -1,30
- 10,0cm PIANKI – 1,30 DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B=10
- 20,0cm PODŁOŻE STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG6
- 0,2cm FOLIA EPOKSYDOWA
- 4,0cm POSADZKA BETONOWA
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B=10
- 20,0cm PODŁOŻE STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG6*
- 8,0cm KOSTKA BETONOWA
- 4,0cm PODSYPKA CEMENTOWA–PIASKOWA
- 10,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- 20,0cm PODŁOŻE STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG6**
- 0,2cm FOLIA EPOKSYDOWA
- 4,0cm POSADZKA BETONOWA
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm BETON B=10

PG7
- 2,0cm PŁYTY CHODNIKOWE
- 5,0cm PODSYPKA CEMENT.-WAP.
- 10,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- 10,0cm WARSTWA ODCINAJĄCA Z FOLIANY 2500G/m2
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 45,0cm FUNDAMENT ŻELBETOWY
- 10,0cm BETON B=10

PG8
- 7,0cm PŁYTY CHODNIKOWE
- 5,0cm PODSYPKA CEMENT.-WAP.
- 10,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- 10,0cm WARSTWA ODCINAJĄCA Z FOLIANY 2500G/m2
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 45,0cm FUNDAMENT ŻELBETOWY
- 10,0cm BETON B=10

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

PZ1
- 0,3–10,0cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO–POLIURETANOWEJ
- 10,0cm POSADZKA BETONOWA
- ZBROJONEJ ROZPROSZONYM Z MOKNA POLIPROPYLEN.
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS–30
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PZ2
- 0,3–10,0cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO–POLIURETANOWEJ
- 10,0cm POSADZKA BETONOWA
- ZBROJONEJ ROZPROSZONYM Z MOKNA POLIPROPYLEN.
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS–30
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 20,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PZ2*
- 0,3–10,0cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO–POLIURETANOWEJ
- 10,0cm POSADZKA BETONOWA
- ZBROJONEJ ROZPROSZONYM Z MOKNA POLIPROPYLEN.
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS–30
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 20,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PZ3
- 20,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATAPIA NA GŁADKO

PZ3a
- 26,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATAPIA NA GŁADKO

PZ4
- 15,0cm PREFABRYKAT ŻELBETOWY
- Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 8,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 10,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PZ5
- 15,0cm PREFABRYKAT ŻELBETOWY
- Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 8,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

PZ6
- 3cm ŻWIR PŁUKANY 16/32
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 15,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 4,0–8,0cm BETON ZE SPADKIEM
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 20,0cm STROP ŻELBETOWY

PZ6a
- 3cm ŻWIR PŁUKANY 16/32
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 15,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 4,0–8,0cm BETON ZE SPADKIEM
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 20,0cm STROP ŻELBETOWY

PZ7
- 4cm KRATY POMOSTOWE
- KONSTRUKCJA STALOWA/PŁYTY
- WARSTWOWE (Dwg=ok.42dB)

PZ8
- 28,0/15,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

PZ9
- 1,0cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA
- 0,2cm FOLIA OSB3
- 5,0–8,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 20,0cm PŁYTA ŻELBETOWA
- 0,2cm FOLIA OSB3
- 1,5cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA

PZ10
- 1,0cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA
- 0,2cm FOLIA OSB3
- 5,0–8,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET./PODKONSTRUKCJA
- 0,2cm FOLIA OSB3
- 1,5cm PŁYTA LAMINOWANA–WODOODPORNA

PZ11
- 20,0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATAPIA NA GŁADKO

PZ12
- 0,3–0,4cm POWŁOKA EPOKSYDOWO–POLIURETANOWA
- 0,3–0,4cm POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO
- BIEŻNIKI ŻELBETOWE NA TRYBUNIE

POSADZKI WEWNĘTRZNE

PW1
- 2,0cm GRES
- 4,0cm KLEJ CEMENTOWY WZMOCNIONA SIATKĄ
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 20,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PW2
- 1,0cm WYKŁADZINA ŻYWICZNA
- 3,0cm MASA SAMOPOZIOMUJĄCA
- 4,0cm KLEJ CEMENTOWY WZMOCNIONA SIATKĄ
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 20,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PW3
- 1,0cm WYKŁADZINA PCV
- 3,0cm MASTYKA SAMOPOZIOMUJĄCA
- 4,0cm KLEJ CEMENTOWY WZMOCNIONA SIATKĄ
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 10,0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
- 0,2cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
- 20,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PW4
- 2,0cm GRES
- 4,0cm KLEJ CEMENTOWY WZMOCNIONA SIATKĄ
- 0,2cm FOLIA POLIETYLENOWA
- 4,0cm STYROPIAN ELASTYCZNY
- 20,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

PW5
- 2,0cm GRES
- 20,0cm STROP ŻELBETOWY
- 1,5cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY
- PUSTAKI STALOWE
- 1,5cm SOFIT PŁYTOWY/OSB3

PW6
- 10,0cm PODŁOGA PODNIESIONA
- BETONOWA, PREFABRYKOWANA
- 50,0–110,0cm PIANKI TECHN.
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

PŁYTY WARSTWOWE

PD1
- 6cm PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
- KONSTRUKCJA STALOWA 100x100x4 i T200
- SOFIT PŁYTOWY/OSB3 NA PODKONSTRUKCJI

PD2
- 6cm PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
- KONSTRUKCJA STALOWA T200 i C200
- SOFIT PŁYTOWY/OSB3 NA PODKONSTRUKCJI

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

LEGENDA:
ŚCIANY/MATERIAŁY

- ŚCIANY MUROWANE
- IZOLACJA P.WILGOCIOWA
- ŻELBET
- IZOLACJA TERMICZNA
- BETON
- GŁADŹ CEMENTOWA

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
arch. Anna KASPRZYK
arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/WL
arch. Maksymilian SKOTNICKI
tech. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający
arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa – 13/2000

Branża
ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNA VIP

Zawiera
PRZEKRÓJ K'-K'

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:100	03/2009	W-TV-AP-4102	01