



PEWIK GDYNIA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia  
telefony: centrala (058) 66 87 311, fax (058) 66 87 200; sekretariat (058) 621 91 62, fax (058) 620 32 21  
Citibank Handlowy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001; KRS 0000126973; NIP 586-010-44-34; REGON 190563879  
e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl; www.pewik.gdynia.pl

**SPAK Studio Projektowe**

**Anny Kasprzyk**

ul. Miłobędzka 23

02-634 Warszawa

*Pismo z dnia:*

23.12.2005

*Znak:*

*Nasz znak:*

TT-506-Gd-20839/06

*Data:*

22.08.2006

Sprawa: zapewnienie wymaganej ilości wody na wypadek pożaru.

Odpowiadając na zlecenie z dnia 14.08.2006r., PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, że wydaje warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej jedynie w zakresie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo-gospodarcze i przemysłowe.

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe jest ustalane odrębnie dla dzielnic miasta i osiedli na etapie projektowania całego systemu wodociągowego, który powinien mieć odpowiednią wydajność.

Jednocześnie informujemy, że wodociąg umiejscowiony w rejonie planowanej inwestycji (przebudowy stadionu sportowego) posiada średnicę (DN 500), która zapewnia wymaganą przepustowość przewodu na wypadek pożaru. Zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm, najmniejsze średnice przewodów sieci miejskiej obwodowej przyjmuje się równe DN 110 mm, a na odgałęzieniach od pierścieni DN 160 mm.

DYREKTOR  
DS. EKSPLOATACJI  
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

mgr inż. Wiesław Kujawski