linia bezpieczeństwa boiska
linia boiska do piłki nożnej

105m

2m

1x DN25
ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
DO ODPOWIETRZANIA
I OPRÓŻNIANIA INSTALACJI
W STUDZIENCE KRYTEJ
POD MURAWĄ BOISKA
RURA POWROTNA

rury Climatherm 125x11,4mm SDR11 w izolacji

Przyłącze
2x PP125

ISTNIEJĄCE OGRZEWANIE
250 ciągów ogrzewajacych dł. 109,5m/VA 300
rura Climatherm 25x2,3mm SR11

68m

0,00=42,74

OGRZEWANIE BOISKA
19 OBWODÓW ø25
DŁUGOŚĆ OBWODU 109 m
ODSTĘP UKŁADANIA RUR
30 cm

MIEJSCA REZERWOWE

TUNEL WYJŚCIOWY

+0,02=42,76

ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
DO ODPOWIETRZANIA
I OPRÓŻNIANIA INSTALACJI
W STUDZIENCE KRYTEJ
POD MURAWĄ BOISKA
RURA ZASILAJĄCA

PRZEKRÓJ A-A

17 MP

20 MP
W TYM 6 DLA OSÓB NI

3 II 7 3 II 5 II 14 11 2

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Mikołeńska 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant: mgr inż. Rafał Hornung nr upr. Wa-244/01

Sprawdzający: mgr. inż. Jacek Więsek nr upr.: Wa – 146/02

Branża: **INSTALACJE SANITARNE**

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat:
STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
BUDOWLE I URZĄDZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zawiera:
OGRZEWANIE BOISKA
PLAN SYTUACYJNY

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:200	03/2009	W-BO-CO-1047	01