

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
KONSTYTUOWANA GMINY MIASTA GDYNI
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 86/98
NIP 585-218-63-30, REGON 220356287
tel. 058/761-20-00, fax 058/662-28-41

Gdynia, dnia 8 maja 2009 r.

UGD.JaR-7332-1/294b/2426/2009/2244

SPAK Studio Projektowe
Anny Kasprzyk
ul. Miłobędzka 23
02-634 Warszawa

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy Stadionu Piłkarskiego w Gdyni
w zakresie przyłącza kanalizacji deszczowej – ul. Olimpijska 5

Odpowiadając na wniosek o uzgodnienie dokumentacji pn. „Temat: Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni. Nr ew. dz.: 305/53, 309/53, 383/53, 384/53, 403/52, 402/52, 51 obręb: Gdynia. Tom I, rozdział 2 IS KD. *Obiekt:* Przyłącze kanalizacji deszczowej. *Branża:* Projekt instalacji wod.-kan. *Stadium:* Projekt budowlany.” (inwestor: Urząd Miasta Gdyni; jednostka projektowa: SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk, 02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23; projektant: mgr inż. Rafał Hornung; data opracowania: marzec 2009 r.) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, iż uzgodnienie jest ważne przy następującym założeniu:

- przyłącze kanalizacji deszczowej wraz ze studnią SD0 pozostaje na majątku i w eksploatacji użytkownika stadionu piłkarskiego, który winien utrzymywać obiekty w stanie zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie.

UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni uzgadnia opracowanie pn. „Temat: Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni. Nr ew. dz.: 305/53, 309/53, 383/53, 384/53, 403/52, 402/52, 51 obręb: Gdynia. Tom I, rozdział 2 IS KD. *Obiekt:* Przyłącze kanalizacji deszczowej. *Branża:* Projekt instalacji wod.-kan. *Stadium:* Projekt budowlany.” (inwestor: Urząd Miasta Gdyni; jednostka projektowa: SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk, 02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23; projektant: mgr inż. Rafał Hornung; data opracowania: marzec 2009 r.) z następującymi uwagami:

- 1) włączenie przyłącza kanalizacji deszczowej do komory rewizyjnej w ulicy Małokackiej oraz wykonanie komory rewizyjnej podlegają odbiorowi przez tut. Zarząd;
- 2) przez tut. Zarząd podlega sprawdzenie zgodności zakresu wykonywanych robót z uzgodnionym projektem;
- 3) w projektowanej komorze rewizyjnej w ulicy Małokackiej należy zlicować sklepienia rur: kanału deszczowego DN 1200 i przykanalika DN 500;
- 4) odległość pomiędzy projektowaną komorą rewizyjno-połączeniową na istniejącym kolektorze, a projektowaną studnią SD0 na rys. nr ZT-IS-KD-1013 pn. „Przyłącze kanalizacji deszczowej”, przyjąć zgodną z odległością na planie sytuacyjnym;
- 5) w trakcie wykonywania robót budowlanych należy umożliwić ich kontrolę przedstawicielom tut. Zarządu;
- 6) należy zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia terenu;
- 7) realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego (teren budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego) i naruszać interesów osób trzecich;
- 8) o rozpoczęciu i zakończeniu robót powiadomić pisemnie tut. Zarząd (fax 058 662 28 41), powołując się na niniejsze uzgodnienie oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.