



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
 ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
 tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (OTI)
 ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
 uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

SEKRETARIAT BPBK S.A.	
Gdańsk	
2016 -01- 20	
I. dz. 230	zal. 14/15

ZAR+KT+Hydro

[Signature]

UZGODNIENIE NR 7587/OG/OTI/2015 z dnia: 2016-01-05

Zadanie: przebudowa sieci gazowej w ramach rewitalizacji dzielnicy Gdynia Chylonia - zadanie
 1

Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowość: Gdynia (gm. m. Gdynia)

Adres: ul. Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Św. Mikołaja

Obiekt: Gazociąg

Charakterystyka obiektu:

Ciśnienie: n/c

Średnica gazociągu: dn 90 PE, dn 160 PE, dn 225 PE

Numer warunków: EUT/629/2014 wraz z późniejszymi zmianami

Projektant: Andrzej Pietrzak, upr. nr: POM/0029/PWOS/06

Inwestor: Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

7587/OG/OTI/2015

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
6. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
7. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
8. Całość robót wykonać kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
9. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
10. Roboty związane z realizacją inwestycji prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz instrukcjami obowiązującymi w PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku dostępnymi na stronie internetowej www.psgaz.pl.
11. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
12. W strefie kontrolowanej, nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym Rejonem Dystrybucji Gazu.
13. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
14. Linie kablowe należy lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu.
15. Linie kablowe na skrzyżowaniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych.
16. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki).
17. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwym Rejonie Dystrybucji Gazu.
18. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu / Placówki.
19. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu.
20. Sposób przełączenia przebudowywanych gazociągów i materiały włączeniowe ustalić przed przystąpieniem do budowy z Rejonem Dystrybucji Gazu w Rumii.
21. Przełączenia wykonają służby PSG sp. z o.o. RDG Rumia na zlecenie i koszt Inwestora.

Pieczętka i podpis:

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym


Jarosław Sopoćko

Osoba do kontaktu: Anna Gołuńska (anna.golunska@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

7587/OG/OTI/2015

UPRAWNIONY
mgr inż. Oleksiński
pr. 20413

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

UZGODNIENIE NR 4587/06/07/2015 z dnia 05.01.2016

Treść uzgodnienia stanowi załącznik do dokumentacji















Imię, nazwisko
Podpis

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Anna Golańska

ami

OZNACZENIA:

-  Zakres opracowania
-  Linia rozgraniczająca teren inwestycji Zadania 1 ZRiD
-  Teren niezbędny dla inwestycji ZRiD
-  Koniec opracowania
-  Zakres opracowania Zadania 2 (wg odr. oprac.)
-  Zakres opracowania Zadania 3 (wg odr. oprac.)
-  Sieć gazowa istniejąca
-  Sieć gazowa istniejąca nieczynna do demontażu
-  Sieć gazowa istniejąca nieczynna pozostająca w gruncie
-  Sieć gazowa istniejąca czynna do demontażu po przebudowie
-  Sieć gazowa istniejąca czynna pozostająca w gruncie po przebudowie
-  Sieć gazowa projektowana
-  Sieć gazowa projektowana wykonana metodą bezwykopową
-  Rura ochronna RO (rura przeciskowa RP)

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych



80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46

REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI
ZADANIE 1 - ROZBUDOWA ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO
ZAMENHOFA ORAZ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
PLAN SYTUACYJNY

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Data: 11.2015 Skala: 1:500 G-01

Nr zlec: 0151/0287 Nr arch: Rys nr

Projektant:	mgr inż. Andrzej Pietrzak	specj. instalacje i sieci sanitarne	
Opracowanie:	mgr inż. Mateusz Kępczyński	upr. nr POM/0029/PWOS/06	ip
	-	specj. upr. nr -	
	-	specj. upr. nr -	
	-	specj. upr. nr -	
Sprawdzający:	mgr inż. Magda Pietrzak	specj. instalacje i sieci sanitarne	Pietrzak
		upr. nr POM/0034/POOS/07	