Ark. 1



Ark. 2



Orientacja

Oznaczenia

- istniejąca linia napowietrzna nn.~0,4kV
- projektowana linia napowietrzno nn.~0,4kV
- projektowany słup linii napowietrznej nn.~0,4kV
- projektowana linia kablowa nn.~0,4kV
- projektowana linia kablowa SN~15kV
- projektowana mufa kablowa nn.
- projektowana mufa kablowa SN
- proj. rura ochronna z użyciem obwodowej 15kN/m²
  - #160 dla kabli SN
  - #160 dla kabli nn. o $\varnothing \leq 120mm^2$
  - #110 dla kabli nn. o $\varnothing \leq 120mm^2$
- proj. rura ochronna dwudzielna na istniejącej linii kablowej z użyciem obwodowej 15kN/m² #160

UWAGI

1. Roboty kablowe wykonywać zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.
2. Roboty związane z przebudową linii napowietrznych nn.~0,4kV wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100.
3. Wszystkie napalone sieci i urządzenia traktować jako czynne, będące pod napięciem.

Wszelkiego rodzaju powielanie, kopiowanie, przekazywanie osobom trzecim, wykorzystywanie i inne formy publikacji całości lub fragmentów niniejszego opracowania bez pisemnej zgody autora są zabronione i podlegają sankcjom karnym.

BPBK S.A.

Rewitalizacja terenów kolejowych Dworca Głównego wraz z budową linii tramwajowej do Dworca Zachodniego
Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych
Nr ZP/72/PLK/24

Projekt Budowlany Podstawowy

Nr bad. branż. / nr ewid.	1 / 24	Nr arch.	1
Projektował:	mgr inż. Piotr Bunkiert	sprawdzenie	mgr inż. Piotr Bunkiert
Sprawdzenie:		sprawdzenie	
Sprawdzenie:		sprawdzenie	
Sprawdzenie:	mgr inż. Paweł Iwik	sprawdzenie	mgr inż. Paweł Iwik